

AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Szegedi Vízmű Zrt. részére tolózárak és tartozékaik
bizományosi konstrukcióban történő folyamatos beszá-
lítására

1. Általános feltételek

- 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.
- 1.2. Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.
- 1.3. Az ajánlati felhívásban meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
- 1.4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
- 1.5. Az ajánlati felhívással kapcsolatos információ:
Demeter Zsolt 62 / 554-747 és a 06-20 / 507-2227-es telefonszámokon, illetve a demeter@szegedivizmu.hu e-mail címen.
- 1.6. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati felhívást eredménytelennek nyilváníthassa.

2. Az ajánlat tárgya

A Szegei Vízű Zrt. részére tolozárak és tartozékaik beszállítása bizományos konstrukcióban. Az ajánlat tárgyát valamint a kapcsolódó felhasználási adatokat részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza. A felhasználási adatokat csak iránymutatónak adjuk meg. Azokat csak az ajánlatok kiértékelésénél vesszük figyelembe. *A valós igények a megadott felhasználási adatoktól eltérhetnek!*

3. Határidők

- 3.1 Kiegészítő kérdések beadásának határideje: 2020. december 14.
A kérdéseket írásban kérjük beadni. Elérhetőségek: demeter@szegedivizmu.hu, puruczki@szegedivizmu.hu, pipic@szegedivizmu.hu.
- 3.2 Az ajánlatok beadásának határideje: 2020. december 18. 13⁰⁰ óra
Az ajánlatok beadásának módja: zárt borítékban.

Az ajánlatok beadásának helye: Szegei Vízű Zrt. 6724 Szege, Kátay u. 21. II.em./4. Beszerzési és készletgazdálkodási osztály (beszerzők).
- 3.3 Az ajánlatok bontása: 2020. december 18. 13⁰⁰ Szegei Vízű Zrt. 6724 Szege, Kátay u. 21. I. em. tárgyaló. Az ajánlatok ismertetése nyilvános.
- 3.4 Elvart szállítási határidő (utánpótlási idő): lehetőség szerint megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.

4 Az ajánlat műszaki és pénzügyi feltételei:

- 4.1 A pályázat – ha az értékelés során felmerülő műszaki, alaki vagy tartalmi problémák ezt nem teszik szükségessé – egy fordulós, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve készítsék el ajánlatukat, a lehetséges legnagyobb kedvezmény (listaár, kedvezmény mértéke, kedvezményes egységár) megadásával.
- 4.2 Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
- 4.3 A termékeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

- a termékek I. osztályú minőségben, megfelelőségi nyilatkozattal vagy minőségi bizonyítvánnyal, valamint EMMI-NNK (OTH) engedéllyel ill. magyar nyelvű karbantartási és használati utasítással együtt szállíthatóak be. A termékeknek meg kell felelniük a magyar valamint a nemzetközi szabványoknak.

Kérjük, hogy beépítési útmutatót, metszetrajzokat és mérettáblázatot is csatoljanak a termékekhez, valamint *termékkörönként (tolózár, kézikerek, beépítési készlet 1500mm) 1-1 db mintadarabot is kérünk DN100 méretben. A termékmintákat 2020. december 18-ig kérjük átadni.*

Elvárt szabványi megfelelés:

- MSZ EN 1563:2019 Gömbgrafitos öntöttvas
- MSZ EN 14901-:2014+A1:2020 Csövek, szerelvények és tartozékok – Epoxi bevonat gömbgrafitos öntöttvas szerelvények és tartozékok. Követelmények és vizsgálati módszerek.
- MSZ EN 558:2017 Ipari csőszerelvények. Karimás csővezetékrendszerekbe való beépítésre szánt fémszerelvények építési hosszúsága. 2. táblázat, 14. és 15. alapsorozat szerint (rövid).
- MSZ EN 1074-1:2000 A vízellátás szerelvényei. 1. rész: Általános követelmények.
- MSZ EN 1074-2:2000 A vízellátás szerelvényei. 2. rész: Zárószerelvények.
- MSZ EN 1092-2:2000 Karimák és kötéseik. 2. rész: Öntöttvas karimák.
- MSZ EN 1171:2015 Ipari csőszerelvények. Öntöttvas tolózárak.
- MSZ EN 681-1:2000 Elasztomer tömítések. A víz- és vízvezető alkalmazásokban használt csőcsatlakozók anyagkövetelményei. 1. rész: Vulkanizált gumi.

- MSZ EN 12513:2011 Öntészet. Kopásálló öntöttvasak.
- MSZ EN 545:2011 Vízvezetékek gömbgrafitos öntöttvas csövei, csőidomai, tartozékai és kötéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek

A megfelelőségért az ajánlatadónak kötelezettséget kell vállalnia.

A termékek megfelelőségét igazoló dokumentumok:

1. A gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat, melynek kiadása az alábbiak alapján történhet:

- Érvényes Építőipari Műszaki Engedély és Megfelelési Tanúsítvány, vagy
- Érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés és Teljesítményállandósági Tanúsítvány, vagy
- Európai Műszaki Értékelés, vagy
- Harmonizált szabvány, vagy
- A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő egyéb dokumentum (nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, ha a dokumentumból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.)

A mennyiben a teljesítménynyilatkozat alapja az Építőipari Műszaki Engedély vagy a Nemzeti Műszaki Értékelés vagy az Európai Műszaki Értékelés, az ajánlatkérő kéri a hivatkozott dokumentumok csatolását.

2. Külső tanúsító szervezet által minősített gyártástechnológiával és termékminősítéssel rendelkező bevonatrendszerre vonatkozó bizonyítvány (pl. GSK RAL-GZ 662 vagy ezzel szakmailag egyenértékű más tanúsító szervezet bizonyítványa).
3. DVGW minősítés (W270 szerinti minősítés epoxy bevonatra és gumi alkatrészekre).

A termékeknek meg kell felelni a mellékelt táblázatban rögzített paramétereknek.

- **Tolózár típusa:** gumiékszárású, nem emelkedő orsós, karimás elzáró szerelvény, az óramutató járásával megegyező irányba történő zárással. Teljes keresztmetszerű sima átfolyás, mechanikus áttisztítási lehetőség.
- **Mérettartomány:** DN50-DN300 szűkítés nélküli, névleges méretnek megfelelő átfolyási keretmetszettel, zavarmentes áramlás.
- **Működési nyomástartomány:** min. PN10 – PN16.
- **Karimakiosztás, csatlakozás:** MSZ EN 1092-2:2000 szerint.
- **Tolózár működtetése:** szárhosszabbítással, kézikérékkel és elektromos meghajtással is működtethető legyen (a tolozár elektromos hajtóművel történő utólagos felszerelése műszakilag megoldható legyen).
- **Alkatrészekre vonatkozó követelmények:**
 - **Ház, kupola és ék anyagminősége:** zárványmentes gömbgrafitos öntöttvas GGG40, vagy GGG50 DIN1693, MSZ EN 12513 és MSZ EN 545 szerint,
 - **Ház és fedél részek korrózióvédelme:** feleljen meg az ivóvízes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek:
 - gyártástechnológia és termékminősítés,
 - bevonattal szemben támasztott műszaki követelmény:
 - min. 250 μm rétegvastagság,
 - min. 12 N/mm^2 tapadás,
 - pórusmentesség: min. 3000 V átütés teszt alapján,
 - ütésállóság: 5 N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem ronthatja, a bevonat a minőségét megőrzi
 - tolozárház és kupola: kívül-belül epoxy porbevonattal ellátva
 - A tolozár kupolája és alsó része között süllyesztett csavarkötéssel, átmenő furat nélkül. A tolozárház és kupola között fedéltömítés alkalmazása szükséges, a műszaki megoldás bemutatása mellett. Az ajánlattevő a termék bevonatrendszerének megfelelőségét külső tanúsító szervezet bizonyítványával igazolja.
 - **Zárnyelv (ék):** teljes felületen vulkanizált elasztomer bevonattal, az alacsonyabb zárási nyomadék érdekében zárnyelvvezető horony az öntöttvas ház belső falán, illetve a zárnyelvre integrált jó kopásállóságú, sűrűlódáscsökkentő zárnyelvvezető alkalmazásával.

- **Zárnyelv (ék) és orsótömítés anyaga:** EPDM (ivóvízes alkalmazási terület).
- **Orsó:**
 - rozsdamentes acél (ivóvízes alk. esetén min. 1.4021),
 - hengerelt menettel,
 - min. dupla tömítéssel,
 - nem emelkedő orsóval.
- **Orsóanya:** bronz, vagy egyéb rézötvözet.
- **Orsótömítés:** min. 3db „O” gyűrű, EPDM (ivóvízes alkalmazási terület).
- **Fedélrögzítő csavarok:** rozsdamentes kivitel, a csavarvégek ürege vissza kiöntve, vagy azzal egyenértékű vízhatlan tömítéssel ellátva.

- Tartozékok:

- **Beépítési készlet:** fix kivitel. Az ajánlatkérő kizárólag a tolózár gyártója által elismert és minősített beépítési készlet szállítását fogadja el.
- **Kézikerék:** Az ajánlatkérő kizárólag a tolózár gyártója által elismert és minősített, korrózió védelemmel ellátott kézikerék szállítását fogadja el. A tolózárak min. 2500 nyitás/zárás ciklust meghibásodás nélkül teljesítenie kell.

- Cseretolózárs és „Félcseretolózárs”: gumiékszárúsú, nem emelkedő orsós elzáró szerelvény, az óramutató járásával megegyező irányba történő zárással.

A cseretolózárs esetében karimák nélküli csővégekkel, a „félcseretolózárs” esetében egyik oldalon fix karimával a másik oldalon karima nélküli csővéggel vagy flexibilis karimákkal. A karima nélküli csővégekre speciális, húzásbiztos karimákkal, mint tartozékkal kiegészülve.

- Karbantartásmentesség szerkezeti biztosítása: Az üzemeltetőt nem terheli semmiféle – előre programozott, előre látható, a gyártó által előírt – karbantartási kötelezettség a szerződéstervezetben és a vonatkozó jogszabályokban előírt, kötelezően biztosítandó garanciális időtartamon belül.

- 4.4 Kizárólag teljes körű - a teljesítés időpontjára véglegesített, tételes, forintban megadott - ajánlat értékelhető.
- 4.5 A következő dokumentumokat is kérjük csatolni a beadásra kerülő ajánlathoz: EMMI-NNK (OTH) engedély, magyarnyelvű karbantartási és használati utasítás, magyarnyelvű részletes műszaki leírás, metszeti (robbantott) rajz.
- 4.6 Kérjük az ajánlatban részletezett termékek működési, üzemelési referenciáit megadni a kontakt egyértelmű megjelölésével (cég, név, telefonszám, E-mail).
- 4.7 Kérjük az ajánlatban feltüntetni a szállítási feltételeket és a fizetési módot (átutalás 30 nap).
- 4.8 Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség az ajánlattevőt terheli.
- 4.9 Az ajánlattevő által megadott ár szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során köttnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható meg.
- 4.10 Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja az ajánlattevő által megjelölt számlára a bizományos (termékraktári) szerződésben foglaltaknak megfelelően.

5 Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

- 5.1 Az ajánlattevőnek az 1. sz. mellékletben felsorolt anyagokra tételes ajánlatot kell tennie.
- 5.2 A nyertes ajánlattevővel a Szegei Víz Zrt. 2021. február 1.-től határozott idejű (2 év) kétoldalú szerződést köt. Az ajánlati árat minimum 1 éves ártartással kérjük megadni. A beszállító járandóságát a megrendelő nevére az általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII törvény 58.§ szerint kiállított számlával érvényesíti. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő által megküldött havi anyagfelhasználási kimutatás (lejelentés). A beszállítói díj kifizetésére a – 4.12 pontban részletezettek szerint – a sikeres átadás átvételi eljárást követően kerül sor.
- 5.3 A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati felhívásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:
 - jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,

- késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

Felek megállapodnak, hogy a szállító szállítási késedelme esetén a Szegei Vízű Zrt. jogosult a termék bruttó értékének alapulvételével napi 0,2 %-os késedelmi kötbért, míg hibás teljesítés esetén - amennyiben a kicserélés, kijavítás már nem lehetséges vagy aránytalan költségekkel járna – 15 % hibás teljesítési kötbért felszámítani. A késedelmes kötbér mértéke nem lehet magasabb, mint a megrendelés értéke.

A szállító 15 napos szállítási késedelme esetén a Szegei Vízű Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, és a kötbéren felül felmerült kárát érvényesíteni.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek érvényes árlistáját, legkorábban az ártartási határidő előtt 1 hónappal a szállító megküldi a Szegei Vízű Zrt.-nek. Amennyiben az új árak az előző év áraihoz viszonyítva nagyobb mértékben emelkedtek, mint a KSH által közzétett fogyasztói árindex, úgy a Szegei Vízű Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

- 5.4 Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.
- 5.5 Az ajánlatokat zárt borítékban, „ÁRAJÁNLAT tolózárok és tartozékaik bizományos konstrukcióban történő folyamatos szállítására, csak a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály bonthatja fel” felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkezett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.

6 Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

- 6.1 A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlatokat csak akkor tudjuk elfogadni, ha az a megadott helyen és időpontban átadásra került.

Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el. Meghatalmazott által beadott ajánlattal egyidőben a meghatalmazást is le kell adni.

- 6.2 A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegei Vízű Zrt. Beszerzési és készletgazdálkodási osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A bontás nyilvános.

6.3 Érvénytelen az ajánlat, ha

- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (Azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz szintén érvénytelennek minősül.)
- ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni,
- az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

6.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

7 Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legalacsonyabb, megalapozott ajánlat mellett dönt, de fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket egyedi mérlegelés alapján külön értékeljen. Az ajánlatokat az 1 sz. mellékletben megadott felhasználási adatok alapján értékeljük ki.

A Szegedi Vízmű Zrt. a pályázatokat nem az ajánlatok bontásakor értékeli ki részletesen. Az ajánlatkérő a döntést nem köteles megindokolni. Azokat a pályázókat, akik személyesen nem jelennek meg a bontáskor, levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

Szeged, 2020. december 08.



6720 SZEGED
Tisza Lajos crt. 88.
6701 Pf.: 104
ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

1. sz. melléklet

Sorszám	megnevezés	méret	megjegyzés	m.e.	éves felhaszn.	nettó ajánlati ár
1	DN50 tolózár, rövid beépítésű (F4)	50	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	8	
2	DN80 tolózár, rövid beépítésű (F4)	80	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	22	
3	DN100 tolózár, rövid beépítésű (F4)	100	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	38	
4	DN150 tolózár, rövid beépítésű (F4)	150	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	19	
5	DN200 tolózár, rövid beépítésű (F4)	200	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	1	
6	DN300 tolózár, rövid beépítésű (F4)	300	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	12	
7	DN80 cseretolózár, speciális, húzásbiztos karimákkal	80	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	1	
8	DN80 "félcseretolózár", speciális, húzásbiztos karimával (flexibilis karimával)	80	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	1	
9	DN100 cseretolózár, speciális, húzásbiztos karimákkal	100	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	1	
10	DN100 "félcseretolózár", speciális, húzásbiztos karimával (flexibilis karimával)	100	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	1	
11	DN150 cseretolózár, speciális, húzásbiztos karimákkal	150	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	1	
12	DN150 "félcseretolózár", speciális, húzásbiztos karimával (flexibilis karimával)	150	GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10	db	1	
13	Kézikerék tolózárhoz	40-50		db	5	
14	Kézikerék tolózárhoz	65-80		db	7	
15	Kézikerék tolózárhoz	100		db	7	
16	Kézikerék tolózárhoz	150		db	5	
17	Kézikerék tolózárhoz	200		db	1	
18	Kézikerék tolózárhoz	300		db	3	
19	Beépítési készlet (V=1200mm)	50/1500		db	4	
20	Beépítési készlet (V=1170mm)	80/1500		db	18	
21	Beépítési készlet (V=1100mm)	100/1500		db	18	
22	Beépítési készlet (V=1100mm)	150/1500		db	11	
23	Beépítési készlet (V=1015mm)	200/1500		db	1	
24	Beépítési készlet (V= 910mm)	300/1500		db	7	
25	Beépítési készlet (V=1670mm)	80/2000		db	2	
26	Beépítési készlet (V=1600mm)	100/2000		db	2	
27	Beépítési készlet (V=1600mm)	150/2000		db	2	
28	Beépítési készlet (V=1515mm)	200/2000		db	1	
29	Beépítési készlet (V=1410mm)	300/2000		db	4	