

RÉSZLETES AJÁNLATI KIÍRÁS
Csőroppantásos kivitelezésekhez keretszerződés
(Kiemelt beszerzési eljárás)

Szeged, 2026. február

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged
Tisza L. krt. 88.

Az ajánlat tárgya:

1.1. Az ajánlat tárgya:

Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák kivitelezése csőroppantással a Szegedi Vízmű Zrt. működési területén, esetenként indító -és fogadóaknak kialakításával.

A Szegedi Vízmű Zrt. határozza meg a munkavégzés helyét. A Vállalkozó előre egyeztetett időpontba a helyszínen megjelenik.

Az Ajánlattevő az ajánlati dokumentációban foglaltaknak megfelelően **a csőroppantás kivitelezési munkáinak elvégzésére vállalkozik.**

1.2. Feladat ismertetése:

A Vállalkozó vállalja, a Megrendelő igénybejelentése alapján a pályázat tárgyát képező csőroppantásos munkák kivitelezéséhez szükséges kapacitást, ezen keretszerződésben foglaltak szerint:

Vállalkozási keretszerszerződés aláírását követően – 2026. december 31-ig

folyamatosan biztosítja és a munkákat elvégzi. A keretszerződés keretében végzett munkarészeket a Megrendelővel egyeztetett részhatáridőkre teljesíti.

A rendelkezésre álló keretösszeg **48.000.000,- Ft + Áfa**
azaz Negyvennyolcmillió forint + Áfa

A munkarészekre írásbeli megrendelés történik a Megrendelő részéről. A Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett időpontban a munkát elvégzi az alábbiak betartásával:

A Szegedi Vízmű Zrt. feladatai:

- forgalomtechnika kiépítése
- indító-fogadó aknák létesítése és annak helyreállítása
- kutatóárok készítése
- keresztező közművek feltárása
- csőhegesztések
- korlátozások
- bekötések elkészítése
- földmunkák
- az esetleges hatósági díjak
- az engedélyek költségei
- területbérleti díjak
- igazgatási szolgáltatási díjak
- tervezési költségek
- víztelenítés
- szakfelügyelet költségei
- kiszoruló föld elszállítása, végleges elhelyezés költségei
- földfeltöltési munkálatok és talajcsere költségei
- dúcolási és zsaluzási munkálatok
- földkitermelést követő talajstabilizációs munkálatok és tömörítések
- őrzés

- ideiglenes áram és víz biztosítása
- megrendelői szolgáltatás díja
- fakivágási munkálatok
- anyagköltségek

Az Ajánlattevő feladatai:

- csőroppantás elvégzése
- egyedi kérés alapján az indító -és fogadóaknak kialakítása, melyet az alábbiak figyelembevételével kérünk megadni:
 - o forgalomtechnika kiépítése és a munkaterület korlátozás a Vállalkozó feladata
 - o a kitermelt törmelék csak a Szegedi Vízmű Zrt. által kijelölt lerakóhelyre szállíthatja (ehhez díjat nem kell kalkulálni, mert a Szegedi Vízmű Zrt. ad meghatalmazást átlagosan 8 km távolsággal kell kalkulálni)
 - o az elszállításról szállítólevelet és mérlegjegyet ad a Vállalkozó a Megrendelő részére

A csőroppantó gép napi díját az alábbiak figyelembevételével kérjük megadni:

- o csőroppantó géppel történő kivitelezés
- o a roppantógép munkaterületre történő ki -és elszállítás költségei

Egyéb követelmények:

- A Szegedi Vízmű Zrt. Víz- és Csatornahálózati üzemének utasításainak maradéktalan betartása.
- Minden alkalmazandó ivóvízzel érintkező anyagnak és segédanyagainak rendelkeznie kell az ivóvízre vonatkozó OTH által kiadott érvényes alkalmazási engedéllyel!
- Az Ajánlattevő rendelkezzen olyan eszközzel, amellyel képes DN80-300 átmérőjű csövek roppantásos kivitelezésére, illetve az indító -és fogadóaknak kialakításához és helyreállításához szükséges munkagépekkel.
- Elvárás, hogy a vállalkozó a felvonulást követően NA150-es átmérőig (beleértve a NA150-est is) napi 80 fm, a felett pedig 60 fm/nap csőroppantás kivitelezését elvégezze

Az építési munka során a kivitelezőnek, az alábbiakban felsorolt és a vonatkozó előírásokat kell betartania:

- 1997. évi LXXVIII. törvény – Az épített környezet alakításáról és védelméről
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet – OTÉK
- 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet és kapcsolódó módosításai – Közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről
- 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet – Gázelosztó vezetékek biztonsági követelményei
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet – A földgázellátás végrehajtási rendelete
- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet – Bányászati törvény végrehajtása
- 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
- MSZ 7048-1,2,3:1983 – Gázellátás védőtávolságai
- MSZ 17200-4:1999 – Távközlési létesítmények vizekkel való keresztezése
- MSZ 17200-5:2000 – Távközlő létesítmények megközelítése
- MSZ 7487-2:1980 – Vezetékek közterületi elhelyezése
- MSZ EN 124:1999 – Aknafedések és víznyelők
- 2001. évi LXIV. törvény – Kulturális örökség védelme
- 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és módosítása

- Szeged MJ Város Építési Szabályzata: 19/2015. (V.14.) Ör., 2/2013. (I.22.) NGM rendelet

2. Általános feltételek

- 2.1.** A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint tulajdonos
A tulajdonos megbízásából ajánlatkérő neve:
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.
- 2.2.** A rendszer üzemeltetője:
Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.
- 2.3.** Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban közölt feltételekhez kötve van.
- 2.4.** Az Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az Ajánlattevőket levélben vagy email-en értesíti.
- 2.5.** Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költségeit nem téríti meg.
- 2.6.** Az ajánlati felhívásban meghatározott módon megküldött dokumentáció alapján az Ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
- 2.7.** Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az Ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az Ajánlatkérő térítést, nem fizet.
- 2.8.** Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatokat eredménytelennek nyilvánítsa. Döntését Ajánlattevők részére nem kell megindokolnia.
- 2.9.** Az ajánlati felhívásban nem csak a meghívott ajánlattevők, hanem bárki ajánlatot tehet, aki megfelel a követelményeknek!
- 2.10.** A szerződés típusa, amire az ajánlat készül: **Vállalkozási keretszerződés**

3. Az ajánlat benyújtásának általános feltételei

3.1. Az ajánlat beadásának határideje: 2026. február 13. 10.⁰⁰ óra

Az ajánlat beadásának módja: az ajánlat elektronikus úton nyújtható be a következő e-mail címre: ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu
Az ajánlat csak akkor kerül értékelésre, ha az elektronikus úton, a 3.1. pontban meghatározott időpontig beérkezik.

A nyertes és nem nyertes ajánlatokról, az Ajánlatok kiértékelését követően írásban értesíti az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket.

- 3.2.** Az Ajánlattevőknek az ajánlatukban az alábbi határidőkre kell nyilatkozniuk:
- munka befejezésének véghatárideje,

- a kivitelezési munkát **az Ajánlatkérő által átadott ütemezés szerint végzi el**

3.3. A keretszerződés hatálya: 2026. december 31.

A beadási határidő hosszabbítására lehetőség nincs!

3.4. Az ajánlati eljárásban csak olyan gazdasági szereplő vehet részt, aki nem áll a 2015. évi CXLI. törvény 62.§ - 63.§ hatálya alatt!

4. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei

4.1. Az Ajánlattevő előre nem tarthat igényt.

4.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt. **Az Ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.** Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívását bármikor visszavonhatja és döntését nem köteles megindokolni.

4.3. Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződések megkötése, a díj, a vételár és a közreműködői díj fizetése is az Ajánlattevő kötelessége. Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő a vállalkozási áron felül semmiféle költséget nem fizet.

4.4. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek.

4.5. Az Ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötötnék tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.

4.6. Az Ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül utalja át az Ajánlattevő által megjelölt számlára, a vállalkozási keretszerződésben foglaltaknak megfelelően. Az elszámolás alapja a mindenkor munka utólagos helyszíni felmérése a keretszerződésben rögzített egységárak szerinti teljesítésének igazolása.

4.7. A Vállalkozó készenléti díjra nem tarthat igényt.

5. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

5.1. Az ajánlattevőnek a mellékelt eredeti ajánlati nyomtatványt ki kell tölteni és az ajánlata mellé 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, valamint referencialistát kell csatolnia.

A csatolt „Üzleti partner átvilágítási adatlapot” szintén ki kell tölteni és azt az ajánlat beadásával egyidőben cégszerűen aláírt szkennelt, valamint excel formátumban is vissza kell küldeni.

Amennyiben nem az eredeti ajánlati nyomtatvány kerül kitöltésre, avagy átírássra kerül, úgy az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen!

5.2. A nyertes Ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. kétoldalú vállalkozási keretszerződést köt a kivitelezési munka elvégzésére. **A szerződés mellékletét képezi a Szegedi Vízmű Zrt. vállalkozóira vonatkozó munkavédelmi előírás (1. sz. melléklet), melyet az ajánlati kiírás is tartalmaz.** A nyertes Ajánlattevő járandóságát az Ajánlatkérő nevére kiállított, benyújtott számlával érvényesíti. Ajánlatkérő az igazolt számla összegét a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül átutalja a nyertes Ajánlattevő számlájára.

5.3. A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- jótállási, szavatossági, garanciális feltételek, időket,
- késedelmes teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díjnak

- az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a
 - a következő 10 folyamán napi 0,8 %-a
 - az azt követő késedelmes teljesítés esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a teljes vállalkozási díj 30 %-a
- Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el.
- a megajánlott anyagok és a kivitelezési munka csak I. osztályú lehet.

A Vállalkozó hibájából elmaradó munkák miatt bekövetkezett károk megtérítése a Vállalkozó kötelessége.

A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap.

6. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

6.1. Az ajánlatot elektronikus üzenet formában, **„Csőroppantásos kivitelezésekhez keretszerződés” ÁRAJÁNLAT, csak a Műszaki és Vállalkozási Osztály bonthatja fel**” tárggyal kérjük elküldeni az:

ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu címre.

Más módon érkeztetett vagy más tárgyú ajánlatok nem kerülnek értékelésre.

Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el.

6.2. A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegedi Vízmű Zrt. Műszaki és vállalkozási osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül.

6.3. Érvénytelen az ajánlat, ha:

- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be,
- nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a részletes dokumentációban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek,
- az ajánlati árat, nem egyértelműen határozza meg, más ajánlathoz, vagy valamely feltételhez köti,

- az Ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,
- olyan nyújtja be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni,
- ha az ajánlattevő nem ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu e-mail címre nyújtotta be az ajánlatát,
- ha az Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által megküldött aláírt eredeti ajánlati nyomtatványt töltötte ki.

6.4. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő nem köteles a legalacsonyabb összegű vagy bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ezen döntését ez esetben sem köteles megindokolni.

6. Minőségi követelmények

7.1. A szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák az érvényes szabványok, valamint a tárgyi munkára vonatkozó törvények és rendeletek figyelembevételével kell elkészíteni.

7.2. Az Ajánlattevő csak Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot használhat fel. Az anyagok műbizonylatait az Ajánlattevőnek kell szolgáltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek az Ajánlattevőt terhelik.

Az elkészített munka I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok beépítésével készülhet.

7.3. Az Ajánlattevő kizárólagos felelősséget vállal a beépített anyagok rendeltetészerű használhatóságáért, és minőségéért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más alvállalkozó szállította, vagy készítette el.

7.4. Az Ajánlattevő az elvégzett munka során keletkező hulladékot köteles díjmentesen elszállítani és engedéllyel rendelkező befogadóban elhelyezni.

8. Üzembe helyezés, műszaki átadás-átvétel

8.1. A sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő naptári nappal kezdődik az Ajánlattevő jótállási, szavatossági kötelezettsége.

9. Ajánlattevő kötelezettségei

9.1. Az Ajánlattevő gondoskodik a részletes ajánlattételi dokumentációk elkészítéséről.

9.2. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt. minőségi és munkavédelmi előírásainak betartásáról (1-2. sz. melléklet).

9.3. Az Ajánlattevő köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajánlatkérő képviselőjének utasításaihoz minden olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a rekonstrukciót érinti, vagy arra vonatkozik.

Ha az Ajánlatkérő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre az Ajánlattevő köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért az Ajánlattevő felelős. Ha azonban az Ajánlatkérő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Ajánlattevő a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, az Ajánlatkérő utasítása szerint az Ajánlatkérő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

9.4. A kivitelezés körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat az Ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani és hajtatni és erről az Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.

9.5. Az Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik a kivitelezés végrehajtásáért, az azal kapcsolatos munkaterület védelméért, a munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások betartásáért, a munkaterület átadás időpontjától a szerződés teljesítésének időpontjáig.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján a munkaterület(ek)en szükséges a munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása, akkor ezt a feladatot végezzék el, és annak költségét tartalmazza az ajánlati ár. **Az ajánlatban meg kell nevezni a munkavédelmi koordinátor nevét, címét és jogosultságát.**

9.6. Az Ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok, és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak, az egyéb műtárgyak károsodást, sérülést ne szenvedjenek. A kivitelezés során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért az Ajánlattevőt terheli minden felelősség és következmény.

9.7. A nyertes Ajánlattevő köteles a kivitelezés időtartama alatt a munkaterület a vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi óvórendszabályok, tűzbiztonsági, érintésvédelmi szabályok betartásáról, az érintett területen a beteg- és személyszállítás, a tűz megelőzési és tűzoltási feladatok érdekében az illetékes szervek szolgáltató, és egyéb tevékenységének lehetőségéről gondoskodni.

A nyertes Ajánlattevő köteles a balesetvédelmi szabványokat, rendeleteket, előírásokat betartani, betartatni, az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősség az Ajánlattevőt terheli.

A munkavégzés során a kivitelezésből származó károk elhárítása, kártalanítás vagy üzemeltetési probléma megoldása és finanszírozása az Ajánlattevő feladata. Az ebből eredő összes költség az Ajánlattevőt terheli. A nyertes Ajánlattevő a munkaterület átvételekor saját költségén videós vagy egyéb módon, rögzítse, vagy dokumentálja a környező épületek, műtárgyak meglévő burkolati és zöldterületi létesítmények és bármely veszélyeztetett létesítmény munkaterület átvételkori állapotát, azok esetlegesen meglévő hibáit.

9.8. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a kivitelezéshez szükséges anyagok beszállításából adódó késedelem miatt, vagy bármi más indokból befejezési határidő módosítást nem kezdeményezhet.

9.9. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell határoznia az általa alkalmazott szakirányú végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető nevét és annak névjegyzéki számát.

9.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott helyre, előre egyeztetett időre, a Megrendelő által megnevezett gép(ek)kel, valamint emberi erőforrással munkavégzés céljából felvonulni és a munkálatokat megkezdni.


10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat. *Az ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.*

Szeged, 2026. február 04.


ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató
 **SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 01**
6720 SZEGED
Thoma Lajos krt. 88.
6701 Pf.: 104





Teljesítési határidő

megfelel a kiírásnak

2026. december 31.

....., 2026.

A megfelelő válasz értelemszerűen aláhúzandó, vagy a megfelelő rovat kitöltendő.



MELLÉKLET
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSHEZ
SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.

**1.MINŐSÉGI RÁNYÍTÁS, KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS,
ENERGIAGAZDÁLKODÁS ANTIKORRUPCIÓ
(Ivóvíz terület)**

Minőségi, környezeti energiagazdálkodási és antikorrupciós politikáról:

Társaságunk elkötelezte magát a minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem mellett, ennek érdekében 2001—óta integrált rendszert működtet. Az integrált rendszer az ISO 9001 minőségirányítási szabvány és az ISO 14001 környezetirányítási szabványnak történő megfelelést jelent.

Integrált politikánkban a legfőbb értékeinket publikáljuk fogyasztóinknak, partnereinknek és munkatársainknak.

Ezek az alábbiak:

Legfontosabb feladatunk, hogy minden fogyasztónk számára biztosítsuk létünk egyik alapfeltételét, a tiszta, egészséges ivóvizet a nap minden pillanatában. Az elhasznált vizet, környezetet kímélő módon vezetjük vissza a természetbe.

Óvjuk, és védjük a vízkészletünket.

Tevékenységünk során:

- Megfelelünk a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak és az előírt szabványok követelményeinek. Törekszünk az európai normák betartására.
- Az ivóvíz termelés és szolgáltatás terén a higiéniai viszonyok maximális betartása mellett, minden ivóvíz-biztonsági előírást betartunk.
- Különös figyelmet fordítunk a keletkező szennyvizek szakszerű kezelésének folyamatos biztosítására.
- Törekszünk a káros kibocsátások mértékének, a keletkező hulladékok mennyiségének minimalizálására, azok környezeti hatásának csökkentésére, a természetből származó anyagok, erőforrások takarékos felhasználására és az energiagazdálkodási teljesítményünk folyamatos javítására, valamint lehetőségeinkhez képest a megújuló erőforrások minél szélesebb körű alkalmazására.
- A minőséget rendszeresen ellenőrizzük, a vizsgálatlaboratórium akkreditált státuszát fenntartjuk.
- Rendszeres képzésekkel biztosítjuk szakembereink magas szintű felkészültségét.
- Társaságunk nem tolerálja a korrupciót vagy annak kísérletét, ezért 2022. évben antikorrupciós irányítási rendszert (AKIR, ISO 37001) vezetett be, amelyet azóta, folyamatosan működtet.

MELLÉKLET VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSHEZ

A hulladékainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtjük, kezeljük és naprakészen nyilvántartjuk. A környezeti elemeket, a levegőt, a talajt, az épített környezetet, a felszíni és felszín alatti vizeket a legnagyobb odafigyeléssel védjük.

Minőségirányítási, környezetirányítási, energiagazdálkodási irányítási és antikorrupciós rendszerünket évente, külső tanúsító céggel auditáltatjuk. Az integrált rendszerünk egyik alapidokumentumát, az Integrált Irányítási Kézikönyvet érdeklődés esetén a Vállalkozóink áttanulmányozhatják.

2. VÁLLALKOZÓINK RÉSZÉRE:

A Szegedi Vízmű Zrt. a tevékenységi körén belül építési-kivitelezési tevékenységet végeztet ivóvíz,—csapadékvíz és szennyvíz víziközmű és egyéb, kapcsolódó mélyépítési létesítményekre vonatkozóan. A környezetünk megóvása mellett nagyon fontos a munkát végző dolgozók védelme, a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, ezért felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

Környezetvédelem:

Az üzemeltetés és adminisztrációs feladatok végzése során a Vállalkozónak a környezet védelmét szolgáló jogszabályokat, előírásokat, az engedélyekben foglaltakat, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény követelményeit be kell tartania.

- A Vállalkozó a munkálatokat csak a vonatkozó engedélyek birtokában kezdheti meg és végezheti.
- A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonló helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén határidőn belül helyreállítani. (Közművek kezelői lásd. 1.sz. melléklet)
- Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba lehet vezetni, ahonnan az elszállítható, vagy az illetékes hatóságok engedélyei alapján a meglévő befogadóba vezethető a szükséges ülepítés és tisztítás után.

MELLÉKLET
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSHEZ

- A közterületen végzett munkáknál a Vállalkozó köteles biztosítani a **kommunális szolgáltatások zavartalanságát**, a tűzoltás, beteg szállítás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel folyamatosságát és biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel a tervbe vett munkálatok megkezdése előtt köteles kiértékelni az érintett lakosságot és ennek megtörténtéről tájékoztatni kell a Szegedi Vízmű Zrt.-t.
- A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott **gépei és berendezései környezetkímélők** legyenek. A nehéz építőipari gépek negatív hatását (pl. zaj és porképződés) az emberek egészségére és az általános környezetre minimalizálni kell, ide értendő a vegetáció rongálásának, az éghető anyagok kiömlésének megakadályozása, ami az ivóvíz szennyezését okozná.
- A Vállalkozó köteles **tisztán tartani** az építési területek **környezetét**, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés és az anyagszállítás érint.
- A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjének és átláthatóságának biztosításáért, a **keletkezett hulladékok** összegyűjtéséért, szelektálásáért, tárolásáért. A Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályoknak megfelelő naprakész nyilvántartásáért, melyből egy másolati példányt a Megrendelőnek átad.
- A keletkezett hulladékokat az arra jogosult, megfelelő hulladékkezelési engedéllyel rendelkező cégnek kell átadni. (hulladékszállító, illetve hulladékkezelő cég). Társaságunkat frásban tájékoztatni kell a hulladékszállító és a hulladékkezelő cégről, (a cég neve, címe, KÜJ és KTJ száma, a kezelési engedély száma, érvényességi ideje). Az elszállított hulladékot szállítójegyen dokumentálni kell, melyből egy másolatot el kell juttatni a Szegedi Vízmű részére. A szállító jegyen fel kell tüntetni az elszállított hulladék megnevezését, azonosító kódját és pontos mennyiségét kg-ban.
- A **veszélyes anyagok kezelése**: az építés során használt gyúlékony és egyéb veszélyes vegyi anyagokat kiömléstől védve, környezetvédelmi szempontból biztonságos módon kell az építési területéről elszállítani. Tárolásukat, kezelésüket a veszélyes anyag Biztonsági Adatlapjának előírásai szerint kell végezni.
- Amennyiben a kivitelezéskor régészeti leletre bukkannak, értesíteni kell a területileg illetékes múzeumi igazgatóságot. A régészeti anyag megóvásáról gondoskodni kell.



MELLÉKLET
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSHEZ

- Minőségirányítás:
- A kivitelezést a **technológiai utasításban** rögzítetteknek megfelelően kell elvégezni. A kivitelező –a jogszabályban meghatározott esetben- köteles a napi munkát az **építési naplóban** dokumentálni.
- A Vállalkozó köteles a **munkák előírt minőségének biztosítása érdekében** minőség ellenőrző vizsgálatok elvégzésére alkalmas független laboratóriumot biztosítani, illetve megbízni. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a minőség tanúsításául akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium megszerezte a minőségtanúsítási jogot a vonatkozó országos rendeletek, illetve egyéb hatályos szabályozásnak megfelelően.
- A Vállalkozó köteles saját **mérő- és vizsgáló műszereit** egy, arra jogosult intézménnyel kalibráltatni, illetve beállítatni, hitelesíttetni.
- A Vállalkozó köteles minden **minőségi vizsgálatot elvégezni** vagy elvégeztetni, amelyet a műszaki előírások, szabványok vagy műszaki irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, illetve a munka minőségének bizonyítására kell végrehajtani. A kivitelező Vállalkozó felelős a beépítendő anyagok minőségének biztosításáért, szükséges esetben a beépített anyagok megfelelőség-igazolás bemutatásáért.

Ivóvíz területre vonatkozóan:


Társaságunk célja, hogy folyamatosan jó minőségű ivóvizet szolgáltatson fogyasztói részére, valamint, hogy elkerülhető legyen a szolgáltatott ivóvíz mikrobiológiai, kémiai vagy fizikai szennyeződése. Ennek érdekében az alábbiak betartását írjuk elő:


- Az ivóvíz termelés és karbantartás területén csak egészségügyi kiskönyvvvel rendelkező szakemberek dolgozhatnak.
- Az ivóvízzel érintkező anyagoknak, szerelvényeknek élelmiszeripari megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.
- Csak azokat a vegyszereket, fertőtlenítőszereket lehet használni, amelyek az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023.(I.12.) kormányrendelet 5.sz. mellékletében szerepelnek, vagy NNK engedéllyel rendelkeznek.
- A karbantartási, kivitelezési munkákat a higiéniai előírások maximális betartása mellett, szabad végezni. pl. tiszta munkaruha, fertőtlenített szerelvények, eszközök stb.

MELLÉKLET
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSHEZ

A fentiekben előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.

Szeged, 2023.11.29.




Istókovichs Zoltán
vezérigazgató

MELLÉKLET
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSHEZ

1.sz. melléklet

A KÖZMŰVEK KEZELŐI

- Szegedi Vízmű Zrt.;
Szeged, Tisza L. krt. 88.; Tel.: 62/558-855
- INVITEL Zrt.
Szeged, Rókusi krt. 6. Tel.: 62/478-000
- MVM Észak-Dél FÖLDGAZHÁLÓZATI ZRT.
Szeged, Pulcz u. 44., Tel.: 06-80-820-141, 06-80-440-141
- NKM ÁRAMHÁLÓZATI Kft.
Szeged, Pulcz u. 42., Tel.: 62/565-600
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatóság,
Szeged, Juhász Gyula u. 9, Tel.: 62/819-390
- Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.;
Szeged, Városgazda sor 1. Tel.: 62/777-222
- Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.;
Szeged, Városgazda sor 1. Tel.: 62/777-222
- DIGI Kft.,
Szeged, Tisza Lajos krt. 47. IX.em., Tel.: 62/737-006

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. VÁLLALKOZÓIRA VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A Vállalkozó felelős minden egyes munkafázis és kivitelezési folyamat során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés biztosításáért:

Ennek megfelelően:

- A Vállalkozó köteles munkavédelmi koordinátort foglalkoztatni./A vonatkozó jogszabály a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet /
- A Vállalkozó köteles a tevékenysége során betartani az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló vonatkozó jogszabályok előírásait.
- A Vállalkozó felelős az általa foglalkoztatott munkavállalók megfelelő munkahelyi magatartásáért, munkahelyi biztonságáért.
- A Vállalkozó tevékenysége során kizárólag minősített védőeszközt alkalmazhat.
- A Vállalkozó felelőssége, hogy az általa végzett tevékenységet szakmailag alkalmas munkavállalókkal végeztesse el.
- A Vállalkozó köteles gondoskodni, hogy az általa alkalmazott munkavállalók rendelkezzenek érvényes üzemorvosi/foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálattal, köteles szükség esetén gondoskodni, ezen vizsgálatok elvégzéséről.
- A vállalkozó köteles az ott munkát végző dolgozóinak az érvényes egészségügyi könyvét bemutatni.
- 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató Vállalkozó, köteles elsősegély-nyújtó helyet és ehhez megfelelő személyzetet, eszközöket biztosítani.

A Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt bemutatni, illetve átadni a Megrendelő munkabiztonsági szakértőjének vagy helyszíni képviselőjének:

- A munkavállalóinak az orvosi alkalmassági vizsgálatát igazoló dokumentumokat,
- Az ivóvíz szolgáltatás területén a dolgozók érvényes egészségügyi könyvét,
- A szennyvíz területen dolgozók oltási könyvét
- Az egyéni védőeszköz juttatási dokumentumokat, védőeszközeit,
- A tevékenységre vonatkozó kockázatértékelést,
- A munka elvégzéséhez szükséges eszközök és gépek biztonságos állapotára vonatkozó dokumentumokat, érintésvédelmi jegyzőkönyveket,
- Gépek, berendezések üzemeltetéséhez szükséges gépkezelői jogosítványokat,
- Munkavállalóik legális foglalkoztatását igazoló munkaügyi bizonylatokat,

- Kémiai, veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelést,
 - A veszélyes anyagok Biztonsági Adatlapját
 - Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokat.
 - A Vállalkozó feladata az építkezés során a dolgozók **munkavédelmi oktatása** és a kivitelezés egyes munkafázisaira előírt tűzvédelmi, balesetvédelmi, biztonsági és óvórendszabályok betartatása!
 - Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, éjszakai kivilágítással stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés területére került **illetéktelen személy** az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen.
 - A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar **jogszabályokban és szabványokban előírt munka- és tűzvédelmi követelményeket.**
 - A vállalkozó köteles a vonatkozó **környezetvédelmi, munkavédelmi törvényeket, szabványokat, műszaki irányelveket a munkavégzése során betartani.**
 - Kiemelt figyelmet kell fordítani a veszélyes munkafolyamatokra pl. a **beszállással végzett munkákra** (aknák, medencék). Beszállással végzett munkának minősül minden olyan tevékenység, amely a berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való tartózkodással végezhető, ha ezt a teret nem emberi tartózkodásra tervezték.
- A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel ismertetni kell az őket fenyegető veszélyeket. A munkavállalókat a védelmi és mentési intézkedésekre is ki kell oktatni.

Beszállással végzett munka veszélyei:

1. Veszélyes koncentrációjú, egészségre ártalmas gázok vagy gőzök, porok jelenléte
2. Fulladást okozó oxigénhiány
3. Maró- vagy mérgező anyagok jelenléte
4. Tűz- és robbanásveszélyes gázok vagy gőzök, porok jelenléte
5. Forgó, mozgó belső berendezések
6. Villamos berendezések jelenléte
7. Tűz keletkezésének lehetősége

Beszállással végzett munka általános követelményei:

1. Előkészítés
2. Leválasztás
3. Légtérelvezés
4. Személyi és kollektív védőeszközök biztosítása
5. Beszállási engedély kiadása



A beszállással végzett munkát csak beszállási engedély alapján szabad elvégezni.
(MSZ 09-57.0033-1990 szabvány)

A veszély miatt, minimum egy fő figyelő személyt kell biztosítani, aki a munkavégzés ideje alatt nem hagyhatja el a helyet. Minden esetben a beszállási engedély kiadása előtt a fent felsorolt szükséges lépéseket el kell végezni. Csak jól kiszellőztetett és mérgező gázoktól mentes munkaterületre szabad lemenni. Az aknában dolgozó személynek a mentő heveder használata kötelező (az esetleges baleset bekövetkeztekor a mentés megkönnyítése miatt).

Esetleges mérgezés esetén első feladat a mérgezést szenvedő eltávolítása a gázzal szennyezett környezetből. A mentést végző ehhez a munkához csak gázvédő felszerelés védelme mellett foghat hozzá, egyébként maga is a mérgező gáz áldozata lehet. Azonnal értesíteni kell a mentőket (telefonszám:112, 104,), majd a munkát elrendelőt, a megrendelő Szegedi Vízmű Zrt. illetékes vezetőjét.

A fentiekben előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal, balesetekkel és az illetékes hatóságok által kiszabott bírságokkal kapcsolatos felelősség, költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.

Szeged, 2023.11.29.


 **SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.** 01
6720 SZEGED
Tisza Lajos krt. 88.
6701 Pf.: 104
Istókovich Zoltán
vezérigazgató



