KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A elzáró szerelvények konszignációs konstrukcióban történő folyamatos beszállítása tárgyban közzétett ajánlatkéréshez kapcsolódó kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk, valamint az alábbi kiegészítéseket tesszük.

1. <u>kérdés:</u>

- a műszaki követelmények között a tolózár vonatkozásában az Orsótömítés: min. 3 db „O" gyűrű, EPDM (ivóvizes alkalmazási terület)" szerint van meghatározva. Kopásállósága miatt elterjedten használják az NBR gumit az O-gyűrűk alapanyagaként, nem csak szennyvízre, hanem ivóvízre is. Esetünkben az O-gyűrű NBR70 típusú anyaga a termékre kiadott ivóvízbiztonsági engedélyen is szerepel, a rá vonatkozó DVGW engedély alapján. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen nyilatkozni, hogy elfogadja-e ivóvizes alkalmazási területen az NBR anyagú orsótömítést?

<u>válasz:</u>

- ajánlatkérő az orsótömítés esetében az NBR gumigyűrűt elfogadja azzal, hogy a termék műszaki leírásában és ivóvízbiztonsági engedélyében az rögzítve van.

2. <u>kérdés:</u>

- a műszaki követelmények között a visszacsapószelepek vonatkozásában „a ház és a zárótest (tányér) anyaga öntöttvas, epoxi-porbevonattal" szerint van meghatározva. Az általunk megajánlani kívánt visszacsapó szelep esetében az öntöttvas zárótestet nem epoxi-porbevonat, hanem vulkanizált elasztomer bevonat fedi, amely tömítésként funkcionál. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen nyilatkozni, hogy elfogadja-e a vulkanizált elasztomer bevonatú zárótestet (tányért)?

<u>válasz:</u>

- ajánlatkérő a vulkanizált elasztomer bevonatot elfogadja azzal, hogy a termék műszaki leírásában és ivóvízbiztonsági engedélyében az rögzítve van.

Szeged, 2026. november 20.

Szegedi Vízmű Zrt.
beszerzési és készletgazdálkodási osztály