KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A vízhálózati szerelvények konszignációs konstrukcióban történő folyamatos beszállítása tárgyban közzétett ajánlatkéréshez kapcsolódó kérdésre az alábbi választ adjuk, valamint az alábbi kiegészítést tesszük.

1. <u>kérdés:</u>

- a peremes tokjavító idomokat milyen csőre szeretnék felhelyezni, mert a műszaki leírásból és a méretek alapján nem lehet megállapítani.

<u>válasz:</u>

- a VII. számú részajánlati körben felsorolt „peremes tokjavító” termékek öntöttvas és azbesztcement csövek tokjavítására használt termékek. Anyagában öntöttvas, rozsdamentes csavarokkal és EPDM gumitömítéssel. A termék szimpla kivitelű, azaz csak egy oldalon rendelkezik tömítéssel.

Szeged, 2026. november 19.

Szegedi Vízmű Zrt.
beszerzési és készletgazdálkodási osztály