KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A vízhálózati szerelvények konszignációs konstrukcióban történő folyamatos beszállítása tárgyban közzétett ajánlatkéréshez kapcsolódó kérdésre az alábbi választ adjuk, valamint az alábbi kiegészítést tesszük.

1. <u>kérdés:</u>

- a VII. számú részajánlati körben szereplő peremes tokjavító idomokkal kapcsolatban adott kiegészítő tájékoztatásuk alapján továbbra sem egyértelmű, hogy az egyes méretek esetében milyen csőtípushoz tartozó termékek megajánlását várják.
  Az azbesztcement és az öntöttvas csövek tokjavításához eltérő kialakítású, illetve műszaki paraméterű tokjavító idomok szükségesek.
  Kérjük ezért szíveskedjenek pontosítani, hogy: az egyes méretek esetében külön-külön szükséges-e az azbesztcement, illetve az öntöttvas csövekhez alkalmas tokjavító idomok megajánlása, amennyiben igen, kérjük az árazótáblázat ennek megfelelő módosítását, a két terméktípus külön soron történő feltüntetésével.

<u>válasz:</u>

- a VII. számú részajánlati körben felsorolt „peremes tokjavító” termékek ***öntöttvas*** csövek tokjavítására használt termékek. A pontosítás után nincs szükség a 2. számú melléklet (ajánlat) bővítésére.

Szeged, 2026. november 20.

Szegedi Vízmű Zrt.
beszerzési és készletgazdálkodási osztály