A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek. Monitorozás gyakorisága: évente 12 alkalommal 9 fogyasztói minta.

A jogszabályban meghatározott határérték, parametrikus érték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. és 20. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	Összes szerves széntartalom	Klorát	Haloecetsavak	arzén	zavarosság	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
	Határérték, mértékegység:		°C	0,200 mg/l	0, 050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	mg/l*	0,25 mg/l	60 µg/l	0,010 mg/l	NTU**	50 µg/l	
	Alsó méréshatár		**0**	**0,020**	**0,010**	**0,01**	**0,01**	**10**	**2,00**	**1**	**0,01**	**6**	**0,002**	**0,02**	**4,00**	
	2025. évi megfelelőségi arány (%)		**-**	**100**	**100**	**11,36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**n.a.**	**n.a.**	**100**	**100**	**100**	**100**
2026.07.13	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	Ih 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.09.15	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	Ih 210	25,4	0,154	0,039	0,80	0,01	447	7,58	2	-	-	0,0078	1,18	-	Megfelelő
2026.10.20	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	00012740	-	-	-	-	-	-	-	5	< 0,01	< 6	-	-	-	-
2026.07.13	02 Gyálaréti út 38. ABC	Ih 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.09.15	02 Gyálaréti út 38. ABC	Ih 211	20,9	0,126	0,039	0,78	0,01	455	7,7	2	-	-	0,0079	0,94	-	Megfelelő
2026.10.20	02 Gyálaréti út 38. ABC	00012741	-	-	-	-	-	-	-	6	< 0,01	< 6	-	-	-	-
2026.07.13	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	Ih 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.09.15	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	Ih 212	26,1	0,158	0,039	0,85	0,01	454	7,71	2	-	-	0,0088	1,14	-	Megfelelő
2026.10.20	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	00012742	-	-	-	-	-	-	-	7	< 0,01	< 6	-	-	-	-
2026.07.13	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	Ih 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.09.15	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	Ih 213	23,4	0,152	0,038	0,84	< 0,01	455	7,75	2	-	-	0,0061	1,06	-	Megfelelő
2026.10.20	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	00012743	-	-	-	-	-	-	-	5	< 0,01	< 6	-	-	-	-
2026.03.16	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	Ih 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.09.15	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	Ih 214	23,2	0,123	0,045	0,73	< 0,01	448	7,75	1	-	-	0,0054	1,02	-	Megfelelő
2026.10.20	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	00012744	-	-	-	-	-	-	-	7	0,02	< 6	-	-	-	-
2026.07.13	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	Ih 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.09.15	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	Ih 215	24,2	0,181	0,040	0,54	0,02	460	7,7	2	-	-	0,0063	1,04	-	Megfelelő
2026.10.20	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	00012745	-	-	-	-	-	-	-	4	0,02	< 6	-	-	-	-
2026.09.15	07 Polgármesteri Hivatal, Algyő Kastélykert utca 40.	Ih 216	24,0	0,135	0,043	0,69	< 0,01	448	7,76	2	-	-	0,0056	0,93	-	Megfelelő
2026.07.13	20 Algyői Könyvtár, Algyő Kastélykert utca 63.	0006883796	-	-	-	-	-	-	-	2	0,03	< 6	-	-	-	-
2026.07.13	20 Algyői Könyvtár, Algyő Kastélykert utca 63.	Ih 157	24,1	0,104	0,041	0,59	0,01	462	7,67	-	-	-	0,0064	1,28	< 4	Megfelelő
2026.01.20	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	Ih 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.05.12	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	Ih 119	18,9	0,110	0,039	0,42	0,01	464	7,91	2	0,03	< 6	0,0095	0,64	-	Megfelelő
2026.10.20	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	00012746	-	-	-	-	-	-	-	5	< 0,01	< 6	-	-	-	-
2026.07.13	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	Ih 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.09.15	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	Ih 217	26,0	0,192	0,04	1,02	< 0,01	461	7,77	2	-	-	0,0079	1,87	-	Megfelelő
2026.10.20	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	00012747	-	-	-	-	-	-	-	6	< 0,01	< 6	-	-	-	-
2026.07.13	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	Ih 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 4	-
2026.09.15	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	Ih 218	23,9	0,072	0,04	0,78	< 0,01	465	7,83	2	-	-	0,0078	< 0,5	-	Megfelelő
2026.10.20	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	00012748	-	-	-	-	-	-	-	5	0,02	< 6	-	-	-	-
2026.10.13	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	00012128/ Ih 233	23,0	0,164	0,036	0,67	< 0,01	457	7,63	4	< 0,01	< 6	0,0071	1,3	< 4	Megfelelő
2026.10.13	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	00012129/ Ih 234	23,7	0,168	0,034	0,84	< 0,01	453	7,78	4	< 0,01	< 6	0,0093	1,21	< 4	Megfelelő
2026.10.13	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	00012130/ Ih 235	20,4	0,166	0,040	0,79	0,01	457	7,80	4	0,02	< 6	0,0093	0,86	< 4	Megfelelő
2026.10.13	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	00012131/ Ih 236	19,4	0,152	0,034	0,73	< 0,01	459	7,81	4	0,02	< 6	0,0069	1,22	< 4	Megfelelő
2026.10.13	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	00012132/ Ih 237	25,6	0,153	0,034	0,55	0,02	466	7,81	5	0,02	< 6	0,0071	1,24	< 4	Megfelelő
2026.10.13	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	00012133/ Ih 238	21,7	0,106	0,037	0,57	< 0,01	460	7,85	3	0,02	< 6	0,0067	0,74	< 4	Megfelelő
2026.10.13	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	00012134/ Ih 239	23,8	0,133	0,042	0,55	< 0,01	452	7,81	5	< 0,01	< 6	0,0059	1,12	< 4	Megfelelő
2026.10.13	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	00012135/ Ih 240	25,0	0,102	0,036	0,89	0,02	466	7,84	3	0,02	< 6	0,0089	0,8	< 4	Megfelelő
2026.10.13	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	00012136/ Ih 241	24,4	0,115	0,034	0,88	< 0,01	473	7,75	5	0,02	< 6	0,0068	1,32	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

***Nincs szokatlan változás**

****Elfogadható a fogyasztók számára, rendellenes eltérés, szokatlan változás nélkül**

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. és 20. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe		számítás	0,05	0,05
2025. évi megfelelőségi arány (%)		100	-	-
2026.10.20	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,09	0,19	0,10
2026.10.20	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	0,06	< 0,05
2026.10.20	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,05	0,17	0,12
2026.10.20	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	0,05	0,09	< 0,05
2026.10.20	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2026.10.20	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	0,06	< 0,05
2026.07.13	20 Algyői Könyvtár, Algyő Kastélykert utca 63.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2026.10.20	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2026.09.15	07 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal	< 0,05	0,08	0,06
2026.10.20	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	0,07	< 0,05
2026.10.20	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2026.10.13	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	0,05	< 0,05
2026.10.13	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,10	0,30	0,20
2026.10.13	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 0,05	0,10	0,06
2026.10.13	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	< 0,05	0,06	< 0,05
2026.10.13	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2026.10.13	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2026.10.13	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2026.10.13	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,07	0,27	0,20
2026.10.13	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05

További paraméterek a következő lapon

Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. és 20. Algyő	Telepszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero-coccusok	Clostridium perfringens	Telepszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	100	0	0	0	0	0	100
	2025. évi megfelelőségi arány (%)	100	100	100	100	100	100	100
2026.10.20	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	02 Gyálaréti út 38. ABC	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	29	0	0	0	0	0	12
2026.10.20	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	0	0	0	0	0	0	0
2026.07.13	20 Algyő, Kastélykert utca 63. - Algyői Könyvtár	0	0	0	0	0	-	-
2026.09.15	07 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	-	-
2026.10.20	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	1	0	0	0	0	0	2
2025.11.12	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	-	-	-	-	-	0	0
2026.10.13	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0	-	-
2025.11.12	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	-	-	-	-	-	0	3
2026.10.13	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0	0	0	0	0	-	-
2025.11.12	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	-	-	-	-	-	0	0
2026.10.13	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0	-	-
2025.11.12	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	-	-	-	-	-	0	0
2026.10.13	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0	0	0	0	0	-	-
2025.11.12	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	-	-	-	-	-	0	1
2026.10.13	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0	0	0	0	0	-	-
2025.11.12	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	-	-	-	-	-	0	0
2026.10.13	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0	-	-
2025.11.12	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	-	-	-	-	-	0	0
2026.10.13	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0	0	0	0	0	-	-
2025.11.12	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	-	-	-	-	-	0	0
2026.10.13	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0	-	-
2025.11.12	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	-	-	-	-	-	0	0
2026.10.13	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	0	0	0	0	0	-	-

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták

Monitorozás gyakorisága: évente 3 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szennyezettség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalas)	Házas amőbák (Véglények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb véglények (kivéve a házas amőbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2025. évi megfelelőségi arány (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2026.10.20	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	04 Szegána Kft. Dorozsmai út 143.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.02.17	07 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	19 Algyő Búvár utca 5. Algyői Faluház	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.10.20	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.02.17	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.05.19	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.05.19	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.05.19	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.23	13. Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.05.19	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.05.19	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.05.19	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.05.19	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026.09.29	18. Széchenyi tér 7-8.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	Adszorbeálható szerves halogenidek
	Határérték, mértékegység:		50 mg/l	250 mg/l	250 mg/l	mmol/l		50-350 CaO	50 µg/l
	Alsó méréshatár		**0,7**	**2**	**2**	**0,1**	**0,1**	**2**	**10 µg/l**
	2025. évi megfelelőségi arány (%)		**100**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**
2026.09.15	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 210	< 0,7	< 2	2	5,2	< 0,1	120	26
2026.09.15	02 Gyálaréti út 38. ABC	lh 211	0,7	< 2	2	5,3	< 0,1	107	24
2026.09.15	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 212	< 0,7	< 2	2	5,2	< 0,1	109	26
2026.09.15	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	lh 213	< 0,7	< 2	2	5,3	< 0,1	114	14
2026.09.15	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 214	< 0,7	2	2	5,1	< 0,1	117	20
2026.09.15	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 215	< 0,7	< 2	2	5,2	< 0,1	109	21
2026.09.15	07 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal	lh 216	< 0,7	3	2	5,1	< 0,1	110	23
2026.09.15	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 217	< 0,7	< 2	2	5,2	< 0,1	98	27
2026.09.15	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	lh 218	< 0,7	< 2	2	5,2	< 0,1	99	20

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolyatás nélkül)

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. Algyő	*nátrium*	*kadmium*	*króm*	*nikkel*	*ólom*	*réz*	*szelén*	*alumínium*	*higany*	*antimon*	*bór*	*fluorid*	*cianid*
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	25 µg/l	20 µg/l	5,0 µg/l	2,0 mg/l	20 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	10,0 µg/l	1,5 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	**1**	**1**	**5**	**2**	**1**	**0,1**	**2**	**20**	**0,4**	**2**	**0,1**	**0,1**	**5**
2025. évi megfelelőségi arány (%)		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2026.09.15	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	40,9	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2026.09.15	02 Gyálaréti út 38. ABC	42,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,08	< 5
2026.09.15	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	42	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	-
2026.09.15	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	38,3	< 1	< 5	< 2	1,68	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	-
2026.09.15	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	37,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,14	-
2026.09.15	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	45,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2026.09.15	07 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal	37,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	-
2026.05.12	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	-	-	-	-	-	-	-	< 10	-	-	-	-	< 5
2026.09.15	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	55,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2026.09.15	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	56,5	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes
Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. Algyő	*Benzol(b)fluorantén*	*Benzol(k)fluorantén*	*Benzol(ghi)perilén*	*Indeno(1,2,3-cd)pirén*	*Összes PAH*	*Benzo(a)pirén*	*Benzol*	*1,2-Diklóretán*	*Tetraklóretén*	*Triklóretén*	*Tetraklóretilén és Triklóretilén*	*Vinil-klorid*	*Cisz-diklóretén*	*Összes Peszticid*	*Biszfenol-A*	*Radon*	*Trícium*	*Urán*	*Összes alfa aktivitáskoncentráció*	*Összes béta aktivitáskoncentráció*
	Határérték, mértékegység:	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l	2,5 µg/l	100 Bq/l	100 Bq/l	30 µg/l	Bq/l	Bq/l
	Alsó méréshatár	**0,01**	**0,01**	**0,005**	**0,005**	**0,01**	**0,003**	**0,2**	**0,3**	**1**	**1**	**1**	**0,1**	**1**	**0,05**	**0,05**	**5,0**	**5,0**	**0,05**	**0,040**	**0,10**
2025. évi megfelelőségi arány (%)		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**n.a.**	**100**	**100**	**n.a.**	**-**	**-**
2026.05.12	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	-	-	-	-	-	-
2026.08.11	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	-	-
2026.09.15	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5,0	<5,0	0,08	<0,040	<0,10
2026.05.12	02. Gyálaréti út 38. ABC	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	-	-	-		-	-
2026.08.11	02. Gyálaréti út 38. ABC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,05	-	-		-	-
2026.09.15	02. Gyálaréti út 38. ABC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5,0	<5,0	0,06	<0,040	<0,10
2026.05.12	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	-	-	-	-	-	-
2026.08.11	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	-	-
2026.09.15	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5,0	<5,0	<0,05	<0,040	<0,10
2026.05.12	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	-	-	-	-	-	-
2026.08.11	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	-	-
2026.09.15	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5,0	<5,0	<0,05	<0,040	<0,10
2026.05.12	19 Algyő Búvár utca 5. Algyői Faluház	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	-	-	-	-	-	-
2026.08.11	19 Algyő Búvár utca 5. Algyői Faluház	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	-	-
2026.09.15	07 Polgármesteri Hivatal, Algyő Kastélykert utca 40.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5,0	<5,0	<0,05	<0,040	<0,10
2026.05.12	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	-	-	-	-	-	-
2026.08.11	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	-	-
2026.09.15	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<5,0	<5,0	<0,05	<0,040	<0,10